ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕФЕДЕРАЛЬНОЙСЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЕАО)
УЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, Д. 17, Г. БИРОБИДЖАН, 679016
ТЕЛ/ФАКС: 8(42622) 2-17-20/2-27-52
E-MAIL:ZPP@79.ROSPOTREBNADZOR.RU
HTTPS://79.ROSPOTREBNADZOR.RU
ОКПО 74326148, ОГРН 1057900054574,
ИНН/КПП 7901526144/790101001
29.01.2024 № 79-00-02/01-20-260-2024
НА № _____ ОТ _____

Главе администрации
Облученского муниципального
района Еврейской автономной
области

Е.Е. Рекеда

Еврейская автономная область,
город Облучье, ул. Тварковского, 8

e-mail: obluch_rn@post.eao.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
«О качестве питьевого водоснабжения»

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», направляем Вам уведомление о качестве питьевой воды холодного водоснабжения населения, где по результатам контроля качества питьевой воды и производственного контроля средние уровни показателей проб, отобранных в течение 2023 года не соответствуют гигиеническим нормативам качества питьевой воды.

Качество питьевой воды, подаваемой населению Муниципального образования «Облученский муниципальный район» из централизованной системы водоснабжения по населенным пунктам:

Населенный пункт	Водопровод	Показатель	Среднегодовая концентрация	Норматив
г. Облучье		Обобщенные колиформные бактерии	2,6	0
		Энтерококки	0,5	0
		E.coli	0,8	0
Перечень точек контроля, где регистрировалось микробное загрязнение питьевой воды: ул. Гаражная, 1 (хлораторная), ул. Березовая (колонка), ул. Денисова, 52 (колонка), ул. Тварковского, 8А - МБОУ СОШ № 3 г. Облучье; ул. Садовая, 5 - поликлиника				
п. Теплоозерск		Обобщенные колиформные бактерии	0,3	0
		E.coli	0,3	0
		Железо	0,9	0,3
		Марганец	0,2	0,1
		Цветность	27,9	20,0

Перечень точек контроля, с превышением гигиенических нормативов показателей: ул. Бонивура, д. 1 - МКДОУ "Детский сад № 2 п. Теплоозерск"; ул. Бонивура, 11 - МБОУ "СОШ № 18 п. Теплоозерск"; ул. Калинина, 11 – ОГБУЗ «Теплоозерская ЦРБ»				
п. Бира		Обобщенные колиформные бактерии	0,4	0
		Энтерококки	0,04	0
		E.coli	0,2	0
Перечень точек контроля, с превышением гигиенических нормативов показателей: ул. Кащеевой, 7 - ОГОБУ "Школа-интернат" п. Бира; ул. 40 лет Победы, 13 - МБОУ СОШ № 24 п. Бира.				
п. Кульдур		Энтерококки	0,3	0
Перечень точек контроля, где регистрировалось микробное загрязнение питьевой воды: ул. Раскопенского, 18а - МКОУ "Центр образования им. А. И. Раскопенского"; ул. Пионерская, 12				
п. Биракан		Обобщенные колиформные бактерии	1,9	0
		E.coli	1,3	0
		Бромид-ион	0,5	0,2
		Объемная активность радона	622	60
Перечень точек контроля, с превышением гигиенических нормативов показателей: пер. Советский, 4 - МБОУСОО "Школа № 15" пос. Биракан				
п. Хинганск		Обобщенные колиформные бактерии	2,7	0
		Энтерококки	0,08	0
		E.coli	0,9	0
		Объемная активность радона	119	60
Перечень точек контроля, с превышением гигиенических нормативов показателей: ул. Калинина, 4 - МКОУ "СОШ № 4 п. Хинганск"				
п. Лондоко-завод		Обобщенные колиформные бактерии	обнаружено	0
		Энтерококки	4,5	0
		E.coli	обнаружено	0
		РНК Norovirus 2 генотип	обнаружено	0
Перечень точек контроля, где регистрировалось микробное загрязнение питьевой воды: ул. 60 лет СССР, 9, ул. Комсомольская, 13; ул. 60 лет СССР, 1а – Филиал МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозерск; ул. Комсомольская, 1а – насосная; ул. Комсомольская, 2 – МКОУ «Детский сад п. Лондоко-завод»				

Одновременно сообщаю, что в соответствии с ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «Обеспечение качества питьевой воды», необходимо до 01.03.2024 внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

В соответствии с ч. 7 ст. 23 «Обеспечение качества питьевой воды», организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение 3-х месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с Управлением Роспотребнадзора по Еврейской автономной области в срок до 01.07.2024.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Кроме того, необходимо обеспечить своевременное информирование населения о качестве питьевой воды в соответствии с ч. 10, 11 ст. 23 «Обеспечение качества питьевой воды» Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Руководитель Управления

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7689BACB99AF5C3820CE4B29031BF44B
Владелец: Копылов Павел Викторович
Действителен с 10-05-2023 до 02-08-2024

П.В. Копылов

Щербакова Марина Валентиновна
+7(42622)2 01 48