ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕФЕДЕРАЛЬНОЙСЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЕАО)
УЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, Д. 17, Г. БИРОБИДЖАН, 679016
ТЕЛ/ФАКС: 8(42622) 2-17-20/2-27-52
E-MAIL:ZPP@79.ROSPOTREBNADZOR.RU
HTTPS://79.ROSPOTREBNADZOR.RU
ОКПО 74326148, ОГРН 1057900054574,
ИНН/КПП 7901526144/790101001

29.01.2024 № 79-00-02/01-20-267-2024

НА № _____ ОТ _____

Главе администрации Бирского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области

Г.Л. Тимченко Г.Л.

ул. 40 лет Победы, 18, п. Бира, Облученский район, ЕАО, 679130

e-mail: biraadm2010@post.eao.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
«О качестве питьевого водоснабжения»

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», направляем Вам уведомление о качестве питьевой воды холодного водоснабжения населения, где по результатам контроля качества питьевой воды и производственного контроля средние уровни показателей проб, отобранных в течение 2023 года не соответствуют гигиеническим нормативам качества питьевой воды.

Качество питьевой воды, подаваемой населению из централизованной системы водоснабжения по населенному пункту:

Населенный пункт	Водопровод	Показатель	Среднегодовая концентрация	Норматив
п. Бира		Обобщенные колиформные бактерии	0,4	0
		Энтерококки	0,04	0
		E.coli	0,2	0
Перечень точек контроля, с превышением гигиенических нормативов показателей: ул. Кащеевой, 7 - ОГОБУ "Школа-интернат" п. Бира; ул. 40 лет Победы, 13 - МБОУ СОШ № 24 п. Бира.				

Одновременно сообщаю, что в соответствии с ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «Обеспечение качества питьевой воды», необходимо до 01.03.2024 внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

В соответствии с ч. 7 ст. 23 «Обеспечение качества питьевой воды», организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение 3-х месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6, разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с Управлением Роспотребнадзора по Еврейской автономной области в срок до 01.07.2024.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

Кроме того, необходимо обеспечить своевременное информирование населения о качестве питьевой воды в соответствии с ч. 10, 11 ст. 23 «Обеспечение качества питьевой воды» Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Руководитель Управления

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 7689BACB99AF5C3820CE4B29031BF44B
Владелец: Копылов Павел Викторович
Действителен с 10-05-2023 до 02-08-2024

П.В. Копылов

Щербакова Марина Валентиновна
+7(42622)2 01 48